

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
технической политики  
Департамента технической  
политики ПАО «Россети»



А.Г. Картушин

« 25 »

мая

2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
№ ИЗ-94/20**

Срок действия с 25. 05. 2020 г. по 25. 05. 2025 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Выключатели вакуумные типа РиМ ВВ на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630÷1000 А, номинальные токи отключения 12,5÷20кА, климатического исполнения У, категории размещения 2, изготавливаемые по ТУ 3414-068-11821941-2014 (изм. №21)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

АО «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ»)  
Адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60/1, офис 307

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

АО «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ»)  
Адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60/1

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора и конденсаторных батарей)